

Муниципальное казенное образовательное учреждение  
дополнительного образования –  
Дом детского творчества

АКТ

Проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации в связи  
с угрозой и возникновением ЧС террористического характера и  
возникновении пожара при взрыве  
в МКОУ ДО-Дом детского творчества

"25 " мая 2023 г.

Комиссия в составе: методист Андрюкова Т.Н., ответственный за пожарную безопасность в МКОУ ДО-Дом детского творчества Беляева Е.П.  
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации сотрудников и обучающихся из помещений МКОУ ДО-Дом детского творчества, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт.Бисерть, ул. Дзержинского, д.2а.

**Характеристика здания с пребыванием людей:**

степень огнестойкости - 3, этажность – 3 (МКОУ ДО-Дом детского творчества находится на 2 этаже трёхэтажного здания); количество эвакуационных выходов 2 ;  
система оповещения людей о пожаре звуковым сигналом, количество человек, подлежащих эвакуации 54, из них детей 46.

**Время:**

- подачи о возникновении пожара 15-15 мин \_\_\_\_\_ .
- срабатывания системы оповещения. 15-15 мин \_\_\_\_\_
- начала эвакуации из здания 15- 16 мин \_\_\_\_\_ .
- завершения эвакуации из здания 15-19 мин \_\_\_\_\_
- окончания переключки эвакуируемых людей 15-21 мин \_\_\_\_\_ .

**Результаты эвакуации:**

Фактическое время эвакуации людей 6 мин \_\_\_\_\_ .

Количество эвакуированных 54 чел, из них детей 46 чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

Наличие списков эвакуируемых людей имеются (журналы посещаемости детей, табель рабочего времени)

**Замечания по эвакуации:**

Замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно

Члены комиссии:

Т.Н. Андрюкова Андрюкова Т.Н.

Е.П. Беляева Беляева Е.П.